

Białystok 26.09.2025 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU**

15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A

tel. Centrala (85) 73-25-236

tel. Sekretariat (85) 73-25-091

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 16.09.2025 r. z wodociągu Bobrowniki zaopatrującego miejscowość Bobrowniki stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- manganu 65 µg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mangan nie może być wyższy niż 50 µg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Przekroczony mangan w wodzie do spożycia wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody), nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku**

*Urszula Połowianiuk
Specjalista epidemiolog*

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/