

Białystok dnia, 2019.12.23

HK.4410.495.2019

Nadleśnictwo Żednia
Żednia 5
16-050 Michałowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w indywidualnym ujęciu wody w szkółce leśnej w leśnictwie Podozierany Nadleśnictwa Żednia, Żednia 5, 16-050 Michałowo. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Gminy Gródek oraz na stronie Nadleśnictwa Żednia jeżeli taka strona jest prowadzona.

Sposób upowszechnienia komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Gródek

W załączeniu:

1. Komunikat

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

Białystok, 2019-12-13

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej do badania w dniu 2019-12-17 z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego szkółkę leśną w leśnictwie Podozierany Nadleśnictwa Żednia, Żednia 5, 16-050 Michałowo stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie:

- ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h - powyżej 300 jtk/ml (w kranie konsumenta ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml wody)
- mętności – 3,4 NTU (zalecany zakres wartości do 1 NTU)

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Podwyższona mętność występująca na poziomie jak wyżej może wpływać na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza